


**муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
города Новосибирска «Детский сад № 360 «Журавушка» комбинированного вида»  
630054, г. Новосибирск, Крашенинникова, 8/1, т.3435721(корпус1)  
630054, г. Новосибирск, 2пер Крашенинникова, 12/1, т.3435380(корпус 2)**

Информация о выполнении образовательным учреждением  
МКДОУ д/с № 360 «Журавушка» Ленинского района  
предписаний государственных органов, осуществляющих функции контроля  
(надзора) по состоянию на 24.11.2017г.

№ п/п	ОУ	Государственный орган, осуществляющий функции контроля (надзора)	Предписания (дата, содержание)	Сроки выполнения предписаний	Информация о выполнении
<b>1-й корпус</b>					
1	МКДОУ д/с №360 «Журавушка»	Отдел контроля и надзора Минобрнауки НСО	нет	Нет	
2		Роспотребнадзор	19.05.2008г, № 4339 Восстановить целостность отделки пола в спальнях комнатах групп	Июль 2013,	Выполнено
			27.12.2013, № 4140 Приобрести стол цельнометаллический для обработки пищевых продуктов	14.01.2015	выполнено
			27.12.2013, № 4140 В туалетных комнатах 6 групп установить раковины для взрослых	14.01.2015	выполнено
			27.12.2013, № 4140 Выполнить капитальных ремонт медицинского блока	14.01.2015	выполнено
3		Госпожнадзор	20.05.2016 г. №1731/1/1 Расширить дверные проемы групповых ячеек не менее 1,2 м.	01.12.2016г	Не выполнено
	Установить автоматическую пожарную сигнализацию в овощехранилище		23.03.2014	выполнено	
<b>2-й корпус</b>					
1	МКДОУ д/с №360 «Журавушка»	Роспотребнадзор	1. Заменить кухонную деформированную посуду;	04.12.2012	Выполнено
			2. Приобрести кровати в соответствии со списочным составом детей;	04.12.2012	Выполнено

			3. Приобрести механическое оборудование для изготовления картофельного (овощного) пюре;	07.10.2012	выполнено
			4. Облицевать стены помещений гладильной глазурированной плиткой на высоту 1,5 м.;	07.10.2012	выполнено
			5. Замена линолеума в 6-ти групповых комнатах;	07.10.2012	выполнено
			6. Оборудовать туалетную комнату для детей ясельного возраста шкафом (стеллажом) с ячейками для хранения индивидуальных горшков.	07.10.2012	выполнено
			7. 27.12.2013, № 4140 В туалетных комнатах 6 групп установить раковины для взрослых	14.01.2015	выполнено
2		Госпожнадзор	1. Установить противопожарные двери в гладильную и электрощитовую.	23.12.2011	Выполнено
			2. Установить ограждение с перилами на лестницах запасных выходов	23.12.2011	выполнено
			20.05.2016г. №1731/1/1 3. Расширить дверные проемы до ширины не менее 1,2 м.	01.12.2016	Не выполнено
			23.06.2016 1. Установить пожарную сигнализацию в овощехранилище	декабрь 2016	выполнено
			2. Произвести очистку вентиляционных камер в столовой	декабрь 2016	выполнено



Заведующий МКДОУ д/с № 360 «Журавушка»

Т. Н. Жаркова